

Адкрытае акцыянернае таварыства
МІНСКІ ЗАВОД ІГРЫСТЫХ ВІН



(ААТ «МІНСКІ ЗАВОД ІГРЫСТЫХ ВІН»)

вул. Радзьяльная, 50, 220070, г. Мінск
тэл. (017) 299 27 99, факс (017) 369 26 26

Р/р ВУ88АКВВ30120000005255200000
філіял № 511 ААТ «ААБ Беларусбанк» г. Мінска,
БІК АКВВВУ21511, г. Мінск, вул. Даўгабродская, 1

УНП 100349860 АКПА 05896811

Открытое акционерное общество
МИНСКИЙ ЗАВОД ИГРИСТЫХ ВИН

(ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ИГРИСТЫХ ВИН»)

ул. Радиальная, 50, 220070, г. Минск
тел. (017) 299 27 99, факс (017) 369 26 26

Р/с ВУ88АКВВ30120000005255200000
филиал № 511 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минска,
БИК АКВВВУ21511, г. Минск, ул. Долгобродская, 1

УНП 100349860 ОКПО 05896811

№ _____
На № _____ ад _____

Технические условия по автоматизации и АСУ ТП для разработки проектно-сметной документации по объекту «Модернизация ликерного отделения ОАО «Минский завод игристых вин» с устройством системы аспирации для участка приготовления ликеров по адресу: г. Минск, ул. Радиальная, 50»

Проектом предусмотреть:

1. сигнал дистанционного запуска/останова системы аспирации (сухой контакт, будет интегрирован в существующую АСУ ТП участка приготовления ликеров);
2. сигнал состояния системы аспирации (сухой контакт, работа / останов, будет интегрирован в существующую АСУ ТП участка приготовления ликеров);
3. сигналы аварий и неисправности оборудования системы аспирации (сухой контакт, для блокировки конвейерного транспортера, будет интегрирован в существующую АСУ ТП участка приготовления ликеров);
4. кабельные линии между щитом управления системой аспирации и существующим щитом управления технологическим оборудованием участка для приготовления ликеров для вышеперечисленных сигналов.

Начальник службы КИПиАиМ

В.А.Валько