

# Ведомость вскрытий

№ п/п	Эскиз	Примечание
1	2	3
ВскрПл-1 ВскрПл-2 ВскрПл-3		Бетон кл.С12/15
ВскрБ-1		Бетон кл.С12/15
ВскрПл-4		Бетон кл.С16/20
ВскрПл-5		Бетон кл.С16/20
Балка Б-2		
ВскрПБ-1		Бетон кл.С16/20

№ п/п	Эскиз	Примечание
1	2	3
ВскрКр-1		<ul style="list-style-type: none"> <li>4-5 слоев рулонного ковра - 30мм</li> <li>Стяжка - цементно-известково-песчаный раствор - 50мм</li> <li>Фибролитовые плиты - 130мм</li> <li>Пароизоляция - обмазочная</li> <li>Редристая плита покрытия - 300мм</li> </ul>
ВскрКр-2		<ul style="list-style-type: none"> <li>2 слоя рулонного ковра - 8мм</li> <li>Стяжка - цементно-известково-песчаный раствор - 40мм</li> <li>Котельный шлак - 190мм</li> <li>Пароизоляция - обмазочная</li> <li>Редристая плита покрытия - 300мм</li> </ul>
ВскрКр-3		<ul style="list-style-type: none"> <li>2 слоя рулонного ковра - 8мм</li> <li>Стяжка - цементно-известково-песчаный раствор - 60мм</li> <li>Блоки ячеистобетонные - 100мм</li> <li>Пароизоляция - обмазочная</li> <li>Многоспустотная плита покрытия - 220мм</li> </ul>

1. Конструкцию полов по выполненным вскрытиям смотри лист 2.

Согласовано

Инд. № подл. Подп. и дата. Взам. инд. №

21-05/19-Т3					
Здание специализированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей для ОАО «Минский завод ижестых шин» расположенного по адресу: д. Блужа Пуховичского района					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Яцуню				
Провер.	Лысковец				
Н.Контроль	Баранов				
Ведомость вскрытий				Стадия	Лист
				5	Листов
				Частное предприятие "БелТехЭксперт" г. Минск	